


# **KEZELÉSI – SZERELÉSI UTASÍTÁS**



**AZ ÖN PARTNERE**

**FOKABT.HU**



6720606994-00.1JS

**OS 23-1 KE 23**  
**OW 23-1 KE 23**

**OS 23-1 KE 31**  
**OW 23-1 KE 31**

## Tartalomjegyzék

<b>Biztonsági utasítások</b>	<b>3</b>	<b>5 Üzembehelyezés</b>	<b>18</b>
<b>A szimbólumok magyarázata</b>	<b>3</b>	5.1 Üzembehelyezés előtt	18
<b>1 A készülék műszaki adatai</b>	<b>4</b>	5.2 A készülék be- és kikapcsolása	19
1.1 EU-típusbizonyítvány konformitási tanúsítvány	4	5.3 A fűtés bekapcsolása	19
1.2 Típusáttekintés	4	5.4 A fűtés szabályozása helyiség hőmérséklet érzékelővel	19
1.3 A készülékkel szállított tartozékok	4	5.5 A tároló hőmérsékletének beállítása (OS ..)	20
1.4 A készülék műszaki leírása	4	5.6 A melegvíz hőmérsékletének és mennyiségének beállítása (OW ..)	20
1.5 Tartozékok (lásd még: Árlista)	4	5.7 Nyári üzemmód (csak melegvíz készítés)	20
1.6 Méretek	5	5.8 Fagyvédelem	20
1.7 A készülék felépítése OS ..	6	5.9 Szivattyú beragadás elleni védelem	20
1.8 A készülék felépítése OW ..	7	5.10 Üzemzavar diagnosztika	20
1.9 Elektromos kapcsolási rajz	8	<b>6 Gázbeállítások</b>	<b>21</b>
1.10 Működési leírás	8	6.1 Gyári beállítás	21
1.10.1 Fűtés	8	6.2 Szerviz üzemmód	21
1.10.2 Melegvíz	8	6.3 A névleges hőteljesítmény	21
1.10.3 Szivattyú	9	6.3.1 A fűvókanyomáson alapuló beállítási módszer	21
1.11 Tágulási tartály	9	6.3.2 A volumetrikus beállítási módszer	22
1.12 Technikai adatok	10	6.4 Fűtésteljesítmény	23
<b>2 Előírások</b>	<b>11</b>	6.4.1 A fűvókanyomáson alapuló beállítási módszer	23
<b>3 Telepítés</b>	<b>11</b>	6.4.2 A volumetrikus beállítási módszer	24
3.1 Fontos utasítások	11	6.5 Átépítés másik gáztípusra	25
3.2 A felszerelés helyének kiválasztása	11	<b>7 Karbantartás</b>	<b>26</b>
3.3 Minimális oldaltávolságok	12	7.1 Rendszeres karbantartási munkák	26
3.4 A felakasztó sín és a szerelőpanel felszerelése	12	7.2 A fűtési rendszer leeresztése	27
3.5 A csővezetékek telepítése	12	7.3 Üzembehelyezés karbantartás után	27
3.6 A készülék felszerelése	12	<b>8 Üzemzavarok</b>	<b>28</b>
3.7 A csatlakozások ellenőrzése	14	8.1 Hibaüzenetek	28
3.8 Alacsony hőmérsékletű rendszerek csatlakoztatása	15	8.2 Hibaelhárítás	31
<b>4 Elektromos csatlakoztatás</b>	<b>16</b>		
4.1 A készülék csatlakoztatása	16		
4.2 Fűtésszabályozó csatlakoztatása	16		
4.3 Tároló csatlakoztatása (OS ..)	17		

## Biztonsági utasítások

### Gázzzag esetén

- ▶ Zárja el a gázcsapot.
- ▶ Nyissa ki az ablakokat.
- ▶ Ne használjon elektromos kapcsolókat.
- ▶ Oltsa el a nyílt lángokat.
- ▶ A lakáson kívülről értesítse a gázszolgáltatót és az illetékes szakszervizt.

### Füstgázzzag esetén

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket (lásd 19.oldál).
- ▶ Nyissa ki az ablakokat és az ajtókat.
- ▶ Értesítse az illetékes szakszervizt.

### Beépítés és módosítások

- ▶ A készüléket csak megfelelő engedélyekkel rendelkező szakszervizzel építtesse be vagy módosíttassa.
- ▶ A füstgáz elvezető részeket semmilyen változtatást ne végezzen.
- ▶ Az ajtókon, az ablakokon és a falakon található levegő be- és kivezető nyílásokat ne zárja el és ne szűkítse le. Amennyiben fokozott légzárású ablakokat épít be, gondoskodjon az égéshez szükséges levegő ellátásról.

### Karbantartás

- ▶ Javaslat az Ügyfél részére: kössön karbantartási szerződést egy megfelelő engedélyekkel rendelkező szakszervizzel és évente végeztesse karbantartást a készüléken.
- ▶ A készülék biztonságos működéséért és a környezetvédelmi előírások betartásáért a készülék használója felel.
- ▶ A készülékhez csak eredeti alkatrészeket használjon!

### Robbanékony és gyúlékony anyagok

- ▶ Gyúlékony anyagokat (papír, higítók, festékek, stb.) ne használjon, vagy tároljon a készülék közelében.

### Az égéshez szükséges frisslevegő / helyiséglevegő

- ▶ Az égéshez szükséges frisslevegőt / helyiséglevegőt óvja az agresszív anyagoktól (pl. halogén tartalmú szénhidrogénektől, melyek klór vagy fluor kötéseket tartalmaznak). Így megátolhatja a korróziót.

### Az Ügyfél informálása

- ▶ Tájékoztassa az Ügyfelet a készülék működési mechanizmusáról és ismertesse vele a használatát.
- ▶ Figyelmeztesse az Ügyfelet arra, hogy a készüléken semmilyen változtatást ne végezzen.

## A szimbólumok magyarázata



A szövegben a **biztonsági utasításokat** figyelmeztető háromszöggel és szürke alnyomattal jelöltük meg.

Jelzőszavak mutatják a károk csökkentése érdekében szükséges utasítások be nem tartásának következtében fellépő veszély fokozatait.

- A **'Vigyázat'** szó azt jelenti, hogy kisebb anyagi kár keletkezhet.
- A **'Figyelem'** szó azt jelenti, hogy enyhébb személyi sérülések vagy súlyos anyagi kár veszélye forog fenn.
- A **'Veszély'** szó azt jelenti, hogy súlyos személyi sérülésekre, különösen súlyos esetekben akár életveszélyre is számítani kell.



A szövegben az **utasításokat** az itt látható szimbólummal jelöltük meg. Ezt a szimbólumot a szövegben egy vízszintes vonal alatt vagy felett helyeztük el.

Az utasítások olyan esetekre is fontos információkkal szolgálnak, mikor az emberi élet vagy a készülékek műszaki állapota nincs veszélyben.

## 1 A készülék műszaki adatai

### 1.1 EU-típusbizonyítvány konformitási tanúsítvány

Ez a készülék megfelel a 90/396/EWG-ben, a 92/42/EWG-ben, a 73/23/EWG-ben és a 89/336/EWG-ben meghatározott európai irányelveknek és az EU-típusbizonyítványban leírt minta-típusnak.

<b>Gyártási azonosító</b>	CE-0085 BO 0215
<b>Rendeltetési ország</b>	Magyarország
<b>Kategória Ország, országcód</b>	II <sub>2</sub> HS3B/P
<b>Készülék típus</b>	B <sub>11</sub> BS

1. táblázat

### 1.2 Típusáttekintés

<b>OS 23-1</b>	KE	23
<b>OS 23-1</b>	KE	31
<b>OW 23-1</b>	KE	23
<b>OW 23-1</b>	KE	31

2. táblázat

<b>O</b>	Központi fűtő készülék
<b>S</b>	Tároló csatlakozás
<b>W</b>	Melegvíz készítés
<b>23</b>	Fűtésteljesítmény 23 kW
<b>-1</b>	Vízszintes csatlakozással
<b>K</b>	Kéménybe köthető készülék
<b>E</b>	Automatikus gyújtás
<b>23</b>	Földgáz H kód
<b>31</b>	Cseppfolyós gáz kód

A kódszám a gázcsoportot az EN 437-nek megfelelően adja meg:

Kódszám	Wobbe-index	gáz-család
23	12,7-15,2 kWh/m <sup>3</sup>	Föld- és kísérő földgáz, H csoport
31	22,6-25,6 kWh/kg	Propán/bután

3. táblázat

### 1.3 A készülékkel szállított tartozékok

- központi fűtéshez használható gázkazán
- szerelősín a falra rögzítéshez
- szerelési anyagok (csavarok és tartozékok)
- szerelő készlet (tömítések)

- a készülék használatával kapcsolatos nyomtatott dokumentáció.


### 1.4 A készülék műszaki leírása

- falra szerelhető készülék
- hőmérséklet-, égő- és hibakijelző
- atmoszférikus égő földgázhoz / cseppfolyós gázhoz
- elektronikus gyújtás
- keringető szivattyú
- tágulási tartály
- vízáramlás kapcsoló és vízmennyiség szabályozó
- manométer
- biztonsági berendezések:
  - lángfigyelés (ionizációs lángfigyelés)
  - biztonsági szelep (túlnyomás a fűtési körben)
  - biztonsági hőmérséklet határoló
  - füstgáz figyelő rendszer
- elektromos csatlakozás 230 V, 50 Hz.

### 1.5 Tartozékok (lásd még: Árlista)

- szerelőpanel
- helyiség hőmérséklet szabályozó :
  - TR 12
  - TRZ 12 - 2 heti programmal
- gáztípus átépítő készlet: földgázzal cseppfolyós gázra és fordítva
- előtelepítő készlet.

## 1.6 Méretek




1 ábra

- 101 Borítás
- 103 Kezelő felület
- 320 Felakasztó sín



### 1.8 A készülék felépítése OW ..




3 ábra

2	Hőmérséklet határoló	32	Ionizációs elektóda
3	Nyomásmérő csomk	33	Gyújtó elektróda
5	Hőmérséklet érzékelő a kifolyóban (NTC)	36	Előremenő hőmérséklet érzékelő
6	Vízáramlás kapcsoló	38	Feltöltő csap
6/1	Füstgáz figyelő rendszer	43	Fűtés előremenő
7	Mérőcsomk a becsatlakozó gáznyomás mérésére	44	Melegvíz
8	Manométer	45	Gáz
8/1	Hőmérséklet, hibadiagnózis és üzemmód kijelző	46	Hidegvíz
9	Gázarmatúra	47	Fűtés visszatérő
12	Bypass vezeték	55	Gázszűrő
15	Biztonsági szelep	84	Váltószelep
18	Keringető szivattyú levegőleválasztóval	93	Vízszűrő
20	Tárgulási tartály	380	Gázbeállító csavar MAX
26	Nitrogén töltő szelep	381	Lemezes hőcserélő
27	Automatikus légtelenítő	382	Váltószelep motorja
29	Fűvókák	383	Víz mennyiség szabályozó
30	Égő		



## 1.9 Elektromos kapcsolási rajz



4 ábra

<b>2</b>	Hőmérséklet határoló
<b>5</b>	Hőmérséklet érzékelő a kifolyóban
<b>6</b>	Vízáramlás kapcsoló
<b>6.1</b>	Füstgáz figyelő rendszer
<b>9</b>	Gázarmatúra
<b>18</b>	Fűtés szivattyú
<b>32</b>	Ionizációs elektóda
<b>33</b>	Gyújtó elektróda
<b>36</b>	Előremenő hőmérséklet érzékelő (NTC)
<b>382</b>	Váltószelep motorja

## 1.10 Működési leírás

### 1.10.1 Fűtés

Ha a fűtésszabályozó meleget kér:

- elindul a keringető szivattyú (18).
- kinyit a gázarmatúra (9).
- a váltószelep (84) kinyitja a fűtés visszatérőt (47).

A vezérlő egység a gázarmatúra (9) nyitásakor indítja a gyújtást:

- Mindkét gyújtó elektródán (33) létrehoz egy nagyfeszültségű gyújtószikrát, mely begyújtja a gáz-levegő keveréket.
- Az ionizációs elektróda átveszi a lángfigyelést.

### Biztonsági lekapcsolás a biztonsági idő letelte után

Ha a biztonsági időn belül (10 másodperc) a láng nem gyullad meg, a készülék automatikusan ismét megpróbálkozik a gyújtással. Ha ez a gyújtás sem sikeres, a biztonsági lekapcsoló működésbe lép.

### Biztonsági lekapcsolás a hőmérséklet túllépése miatt

A vezérlő egység az előremenő NTC (36) ellenállásán keresztül méri az előremenő hőmérsékletet. Túl magas hőmérséklet esetén a biztonsági hőmérséklet határoló működésbe lépteti a biztonsági lekapcsolót.

Ha a készüléket a biztonsági lekapcsolás után ismét el szeretné indítani:

- ▶ Nyomja meg a hibaelhárító gombot .

### 1.10.2 Melegvíz

Kombinált készülékek esetén (OW'): Ha a melegvíz csapot megnyitják, a vízáramlás kapcsoló (6) jelez a vezérlő berendezésnek.

A jelzés hatására:

- a szivattyú (18) működni kezd.
- az égő begyullad.
- a motoros váltószelep (382) zárja a fűtési kört.

A vezérlő egység a melegvíz NTC (5) ellenállásán keresztül méri a melegvíz hőmérsékletét és az égő teljesítményét a szükséglethez igazítja.

Tárolós készülékek esetén (OS'): Ha a hőmérséklet érzékelő a tárolóban lévő hőmérsékletet túl alacsonynak találja,


- a szivattyú (18) működni kezd,
- az égő begyullad,
- a motoros váltószelep (382) zárja a fűtési kört és feltölti a tárolót meleg vízzel.

### 1.10.3 Szivattyú

Ha a készülékhez nincs termosztát, helyiség hőmérséklet érzékelő vagy időkapcsoló csatlakoztatva, a szivattyú a fűtési üzemmód bekapcsolásakor automatikusan elindul.

Helyiség hőmérséklet érzékelő vagy időkapcsoló esetén a szivattyú akkor működik, ha:

- a helyiség hőmérséklete alacsonyabb a szabályozón beállított hőmérsékletnél (TR 12).
- a készülék üzemel és a helyiség hőmérséklete alacsonyabb a szabályozón beállított hőmérsékletnél (TRZ 12 -2).
- a készülék csökkentett üzemmódban van és a helyiség hőmérséklete alacsonyabb a szabályozón beállított hőmérsékletnél (TRZ 12 -2).



5 ábra A szivattyú jelleggörbéje

### 1.11 Tágulási tartály

A készülék egy beépített, 6 l térfogatú és 0,75 bar töltési nyomású tágulási tartállyal rendelkezik, hogy a használat során keletkező nyomás- és hőmérséklet emelkedést ki tudja egyenlíteni.

Legfeljebb 90 °C fűtővíz előremenő hőmérséklet esetén és a fűtési rendszer maximális nyomásának ismeretében a rendszer maximális víztartalmát ki lehet számítani.

<b>Max. nyomás (bar)</b>	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
<b>Víztartalom (l)</b>	150	143	135	127	119	111

4. táblázat

Ha növelni szeretné a kapacitást:

- Nyissa ki a nitrogén töltő szelepet (26) és csökkentse az előnyomást akár 0,5 bar-ig.

**1.12 Technikai adatok**

	<b>Egység</b>	<b>OS/OW 23-1 KE ..</b>
<b>Teljesítmény</b>		
Melegvíz névleges hőteljesítmény névleges hőterhelés	kW kW	7,0 - 22,6 8,4 - 25,3
Fűtés névleges hőteljesítmény névleges hőterhelés	kW kW	8,0 - 22,6 9,3 - 25,3
<b>Hatásfok</b>		
Hatásfok W-Eta a névleges teljesítmény 100 %-ánál	%	88,0
Hatásfok W-Eta a névleges teljesítmény 30 %-ánál	%	85,5
<b>Gáz csatlakoztatási értékek</b>		
Földgáz H ( $H_{UB} = 9,5 \text{ kWh/m}^3$ )	$\text{m}^3/\text{h}$	2,7
Cseppfolyós gáz H ( $H_U = 12,8 \text{ kWh/kg}$ )	$\text{Kg/h}$	2,0
<b>Megengedett gáz csatlakozási nyomás</b>		
Földgáz H	mbar	17 - 25
Cseppfolyós gáz	mbar	28 - 37
<b>Tágulási tartály</b>		
Előnyomás	bar	0,75
Teljes térfogat	l	6
<b>Füstgáz értékek</b>		
Huzat szükséglet	mbar	0,015
Füstgáz tömegáram	$\text{kg/h}$	57
Füstgáz hőmérséklet	$^{\circ}\text{C}$	140
<b>Fűtés</b>		
Hőmérséklet	$^{\circ}\text{C}$	45 - 90
Maximális nyomás	bar	3
Névleges vízmennyiség $\Delta t = 20 \text{ K}$ és $18 \text{ kW}$ esetén	$\text{l/h}$	800
Maradék szállítási magasság névleges vízmennyiség esetén	bar	0,2
<b>Melegvíz készítés (OW')</b>		
Hőmérséklet	$^{\circ}\text{C}$	40 - 60
Maximális víznyomás	bar	10
Maximális vízmennyiség	$\text{l/perc}$	10
Maximális vízmennyiség $60^{\circ}\text{C}$ -nál ( $10^{\circ}\text{C}$ bejövő hőmérséklet)	$\text{l/perc}$	6,5
Minimális üzemi nyomás	bar	0,35
Speciális vízátfolyás (D) a $\Delta t = 30\text{K}$ esetén, EN 625 szerint <sup>1)</sup>	$\text{l/perc}$	10,4
<b>Egyéb</b>		
Méreték (magasság x szélesség x mélység)	mm	700 x 400 x 295
Súly, csomagolás nélkül	kg	28,0
Elektromos feszültség	VAC	230
Frekvencia	Hz	50
Teljesítményfelvétel	W	90
Védőosztály	IP	X4D
Bevizsgálás	EN	297

**5. táblázat**

- 1) A gyártó által megadott használati vízátfolyás  $30 \text{ K}$ -s közepes hőmérséklet növekedés esetén, melyet a kazán két egymás után követő vízvételénél készíteni tud.

## 2 Előírások

A következő irányelveket és előírásokat be kell tartani (kérjük az adott piachoz hozzáigazítani, kiegészíteni):

- Országos Építési Szabályzat
- Az illetékes gázszolgáltató vállalat rendelkezései
- ATV munkalap A 251 (kondenzátumok bevezetése a nyilvános csatornahálózatba);  
GFA e.V. Marktstraße 71. 53757 St. Augustin
- EnEG (Törvény az energiatakarékosságról) és az ehhez kapcsolódó rendelkezések HeizanIV (Rendelet a fűtőberendezésekről)
- Kazánház irányelvek vagy a helyi építési szabályzatok, Irányelvek a központi kazánok és ezek tüzelőanyag tárolóinak beépítéséről és berendezéséről;  
Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
- DVGW munkalap G 600, TRGI (Gáztelepítések műszaki előírásai),  
DVGW munkalap G 670, (Gáztüzelésű berendezések felszerelése mechanikus szellőztető berendezéssel ellátott helyiségekben);  
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH Josef-Wirmer-Straße 1-3. 53123 Bonn
- TRF 1996 (Műszaki előírások cseppfolyós gázokhoz);  
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH Josef-Wirmer-Straße 1-3. 53123 Bonn
- DIN-normák:  
DIN 1988, TRWI (Az ivóvíz telepítéssel kapcsolatos műszaki normák),  
DIN VDE 0100, 701-es cikkely (1000 V-nál alacsonyabb feszültségű erősáramú berendezések telepítése káddal vagy zuhanyzóval felszerelt helyiségekben),  
DIN 4751 (Fűtőberendezések; legfeljebb 110 °C előremenő hőmérsékletű melegvíz fűtési rendszerek biztonságtechnikai felszerelése),  
DIN 4807 (Tárgulási tartályok);  
Beuth-Verlag GmbH Burggrafenstraße 6 10787 Berlin
- Ausztria: ÖVGW irányelvek G1 és G2, valamint regionális építési szabályzatok.
- Svájc: SVGW és VKF irányelvek, kantonális és helyi előírások, valamint a cseppfolyós gáz irányelvek 2. része.

## 3 Telepítés



A felszerelést, az elektromos csatlakoztatást, a gáz- és füstgázoldali csatlakoztatást, valamint az üzembehelyezést kizárólag a gáz- és más energiaszolgáltatók által elfogadott szerelő vagy cég végezheti.

### 3.1 Fontos utasítások

- ▶ Telepítés előtt szerezze be a gázszolgáltató cég és a helyi kéményseprő mester állásfoglalását.
- ▶ A készüléket csak a DIN 4751, 3-as cikkelynek megfelelő zárt melegvíz-fűtés rendszerekbe szabad beépíteni. Az üzemeltetéshez nincs előírva minimális keringetett vízmennyiség.
- ▶ A nyitott fűtőberendezéseket építse át zárt rendszerűvé.
- ▶ Gravitációs fűtés esetén: a készüléket egy hidraulikus váltóval csatlakoztassa a meglévő csőhálózathoz.
- ▶ Ne használjon cinkbevonatú fűtőtesteket vagy csővezetéseket. Így megakadályozhatja a gázképződést.
- ▶ Helyiség hőmérséklet vezérlés esetén: ne szereljen termosztatikus fűtőttest szelepet a vezérlőhelyiség fűtőttestjére.
- ▶ Szereljen minden fűtőttesthez légtelenítőt (automatát vagy manuálisat), valamint töltő és leeresztő csapot a berendezés legalacsonyabban található pontjára.

A készülék bekapcsolása előtt:

- ▶ Tisztítsa ki a készüléket vízkeringetés segítségével, hogy minden olyan szennyeződést vagy zsírosodást eltávolítson, melyek a későbbiek során a készülék megfelelő működését megzavarhatnák.



Ne használjon a tisztításhoz oldószereket vagy aromás szénhidrogéneket (benzin, koolaj, stb.)

- ▶ Szükség esetén használjon tisztítószert, amit utána alaposan öblítsen le.
- ▶ Korrózió elleni védelemként Varidos 1+1 (Schilling Chemie) használata engedélyezett.

### 3.2 A felszerelés helyének kiválasztása

**Előírások a felszerelés helyszínével kapcsolatban**

- ▶ Vegye figyelembe a helyi szabályokat és előírásokat.

- ▶ A készüléket jó szellőzésű és fagyvédett helyre szerelje fel.
- ▶ Csak arra alkalmas füstgázcsövet csatlakoztasson a készülékhez.

Zárt térbe (pl. szekrénybe, tárolóba) való telepítés esetén:

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a telepítési helyiség legalább 600 cm<sup>2</sup> szabad felületű szellőzőnyílással rendelkezik.

### Az égéshez szükséges levegő

A korrózió elkerülésének érdekében az égéshez szükséges levegőnek mentesnek kell lennie az agresszív anyagoktól.

A halogén-szénhidrogének, melyek klór- és fluor kötéseket tartalmaznak, elősegítik a korróziót. Ilyen anyagok általában oldószerekben, festékekben, ragasztóanyagokban, hajtógázokban és háztartási tisztítószerekben találhatók


### Felületi hőmérséklet

A készülék maximális felületi hőmérséklete alacsonyabb 85 °C-nál. A TRGI-nek és a TRF-nek megfelelően ezért éghető építőanyagokkal vagy bútorokkal kapcsolatban sem kell semmilyen különleges szabályt betartani. Az egyes országok ettől esetleg eltérő szabályait vegye figyelembe

## 3.3 Minimális oldaltávolságok

A készülék felszerelési helyének meghatározásakor legyen tekintettel a következő megkötésekre:

- ▶ Tartson maximális távolságot minden felületi egyenetlenségtől, mint tömlők, csövek, falkiugrók, stb.
- ▶ Biztosítsa a szerelési és karbantartási munkálatok elvégzését (a készülék körüli minimális oldaltávolságokat lásd a 6. ábrán)..



6 ábra Minimális oldaltávolságok

- A elöl  $\geq 0,5$  cm, oldalt  $\geq 1$  cm
- B  $\geq 40$  cm
- C  $\geq 30$  cm
- D  $\geq 2$  cm

## 3.4 A felakasztó sín és a szerelőpanel felszerelése

- ▶ A felszerelési sablont rögzítse egy megfelelő helyen a falra (lásd 3.3 fejezet).
- ▶ Jelölje meg és fúrja ki a felakasztó sín és a szerelőpanel rögzítéséhez szükséges lyukakat.
- ▶ Vegye le a felszerelési sablont.
- ▶ Szerelje fel a felakasztó sínt a mellékelt csavarokkal és tiplikkel a csavarokat még ne húzza meg.
- ▶ Szerelje fel a szerelőpanelt a falra a mellékelt csavarokkal és tiplikkel a csavarokat még ne húzza meg.
- ▶ Ellenőrizze le és szükség esetén módosítsa a felakasztó sínből és a szerelőpanelből álló szerkezetet és húzza meg a csavarokat.

## 3.5 A csővezetékek telepítése

- ▶ A használati vízvezetékeket és szerelvényeket a rendszer nyomásától függően úgy kell méretezni, hogy az a csapoknál megfelelő vízmennyiséget biztosítson.
- ▶ A telepítés során történő rendszer feltöltés és leeresztés érdekében szereljen a rendszer legmélyebb pontjára egy feltöltő-leeresztő csapot.
- ▶ A gáz csatlakozó vezetékét úgy kell méretezni, hogy az az összes csatlakoztatott készülék gázellátását biztosítani tudja.
- ▶ A csővezetékeket feszültségmentesen csatlakoztassa.
- ▶ Használja az előtelepítő készletet, hogy a készülékhez csatlakozó csövek pontosan illeszkedjenek a készülékbe.

## 3.6 A készülék felszerelése



**Vigyázat:** az anyagmaradványok károsíthatják a készüléket!

- ▶ öblítse ki a csőhálózatot, hogy az esetleges szennyeződéseket eltávolítsa.
- ▶ Vegye ki a készüléket a csomagolásból, de a dobozon található utasításokat olvassa el.
- ▶ Ellenőrizze le, hogy minden alkatrész benne volt-e a dobozban.
- ▶ A víz- és gázcsatlakozókban található dugaszokat távolítsa el.


## Vegye le a borítást



A borítást két csavar rögzíti, hogy illetéktelenek ne tudják levenni a készülékről (elektromos biztonság).

- ▶ A kapcsolódobozt és a borítást mindig rögzítse a két csavarral.


- ▶ Távolítsa el a biztonsági csavarokat.



6720606924-10.1AL

7 ábra Biztonsági csavarok


- ▶ Hajtsa előre és akassza be a szerviz pozícióba a kapcsolódobozt.



6720606924-12.1AL

8 ábra Szerviz pozíció


- ▶ A kapcsolódoboz teljes levételéhez állítsa a kapcsolódobozt a képen jelzett helyzetbe, emelje meg és előrefelé húzza ki.



6720606924-14.1AL

9 ábra A kapcsolódoboz levétele

- ▶ Vegye le a borítás rögzítő csavarjait.



6720606923-06.1AL

10 ábra Borítás

- ▶ Vegye le előrefelé a borítást.

## A készülék rögzítése

- ▶ A tömítéseket helyezze fel a szerelőpanelen található duplacsonkra.
- ▶ Állítsa a készüléket az előkészített csőcsatlakozásokra.
- ▶ Emelje meg a készüléket és akassza be a vezetősínbe.

- ▶ Ellenőrizze a szerelőlemezen az összes tömítést, majd húzza meg a csőcsatlakozókon lévő hollandikat.

### A füstgáz tartozékok csatlakoztatása

A gázkazánt egy mereven beépített, tökéletesen záró és megfelelően nagy füstgáz csővel kell ellátni.

Füstgáz csőként használható alkalmas anyagok:

- galvanizált acéllemez
  - alumínium
  - rozsdamentes acél
  - rostos cement.
- ▶ A füstgáz vezeték szükséges emelkedése:

Hossz	Emelkedés (cm/m)
1 m-ig	1
1 m-től 3 m-ig	3
3 m-től 6 m-ig	10

6. táblázat

- ▶ Dugja rá a füstgáz csövet a készüléken található füstgáz csonkra és ütközésig nyomja le.
- ▶ Telepítse és rögzítse a füstgáz tartozékokat.
- ▶ A további szereléseket illetően az egyes füstgáz tartozékok használati utasításainak megfelelően járjon el.
- ▶ Szükség esetén készítsen szélvédőt.

## 3.7 A csatlakozások ellenőrzése


### Vízcsatlakozások

- ▶ OW készülékeknél: nyissa ki a hidegvíz elzáró szelepet és tölts fel a melegvíz kört (próbanyomás: max. 10 bar).
- ▶ Nyissa ki a fűtés előremenő és visszatérő vezetékének karbantartó csapjait és tölts fel a rendszert.

- ▶ A készülék légtelenítéséhez használja a beépített automata légtelenítőt. Nyissa ki a légtelenítő zárókupakját (lásd 11 ábra).



A készülék légtelenítése után hagyja nyitva az automata légtelenítő szelepet.



11 ábra Légtelenítő szelep kinyitása

- ▶ Ellenőrizze a tömítések és a csavarkötések tömítettségét (próbanyomás: max. 2,5 bar a manométeren).
- ▶ Légtelenítse a készüléket a beépített gyorslégtelenítőn.
- ▶ Ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.

### Gázvezeték

- ▶ Zárja el a gázcsapot, hogy a szerelvényeket védje a túlnyomástól (max. nyomás 150 mbar).
- ▶ Ellenőrizze a gázvezetékét.
- ▶ Nyomásmentesítse a vezetékét.

### Füstgáz elvezetés

- ▶ Ellenőrizze a füstgáz vezeték tömítettségét.
- ▶ Ellenőrizze a füstgáz vezeték végződését, illetve a szélfogó berendezést, ha van, hogy szabadon tud-e mozogni és nem sérült-e.

### 3.8 Alacsony hőmérsékletű rendszerek csatlakoztatása

A készülék semmilyen körülmények között sem csatlakoztatható közvetlenül alacsony hőmérsékletű (padlófűtés, falfűtés, stb.) rendszerekhez. A készülék rézből készült hőcserélőjét a tartósan alacsony fűtővíz hőmérséklet (kisebb mint 45 °C) miatt kialakuló kondenzáció rövid időn belül tönkretelheti.



**Figyelem:** Oxigéndiffúziós korróziós jelenségek nem csak padlófűtés esetében fordulhatnak elő, hanem nem megfelelő csőanyagból szerelt radiátoros fűtések esetében is. A készülékre vonatkozó garancia ezekre az esetekre nem terjed ki, ezért óvakodjon a nem kellően ismert, nem garantált minőségű csövek és szerelési anyagok alkalmazásától.



**Figyelem:** A készülék tartósan alacsony előremenő hőmérsékletű üzeme káros kondenzációhoz, a kémény tönkremeneteléhez, a készülék hőcserélőjének elkormosodásához, majd ezt követően az égőtér túlterhelődéséhez vezethet, amely a készülék gyors tönkremenetelét okozza. A készülék tartósan alacsony üzemét lehetőség szerint kerülni kell, vagy gyakoribb karbantartásra van szükség.



## 4 Elektromos csatlakoztatás



**Veszély:** áramütés érheti!

- ▶ Minden, az elektromos egységen végzendő munka előtt kapcsolja le az áramellátást (biztosíték, terhelésvédő kapcsoló).

A készüléket beépített hálózati kábellel és felszerelt csatlakozóval szállítjuk. A készülék minden szabályozó, vezérlő, irányító és biztonsági berendezése használatra készen be van kábelezve és a működését is leellenőriztük.

### 4.1 A készülék csatlakoztatása




Az elektromos csatlakoztatásnak meg kell felelnie a háztartási elektromos berendezésekre vonatkozó szabályoknak.

- ▶ A készüléket földelt konnektorhoz csatlakoztassa.

### 4.2 Fűtésszabályozó csatlakoztatása

- ▶ Hajtsa le a kapcsolódobozt (lásd 26. oldal).
- ▶ Vegye le a csatlakozók fedelét.




6720606923-17.1AL

12 ábra


- 154** Biztosíték
- 160** Hálózati csatlakozó
- 163/1** A helyiség hőmérséklet szabályozó csatlakozója (TR 12, TRZ 12-2)
- a** Csatlakozó a biztonsági hőmérséklet határolóhoz, a vízáramlás kapcsolóhoz, a hőmérséklet szabályozóhoz
- b** Csatlakozó az ionizációs elektródához
- c** Az áramköri lap csatlakozása a védővezetékhez
- d** Csatlakozó a szivattyúhoz
- e** A szivattyú, a ventilátor és a gázarmatúra csatlakozása
- f** Csatlakozó a gázarmatúrához
- g** Csatlakozó a motoros váltószelephez

### Helyiséghőmérséklet szabályozó


- ▶ Az 1 4-es jelű hidakat vegye ki (lásd 12. ábra, 163/1).
- ▶ A TR 12 vagy a TRZ 12 - 2 helyiség hőmérséklet szabályozót az ábrának megfelelően csatlakoztassa.



13 ábra TR 12



14 ábra TRZ 12 - 2




15 ábra TR 15RF

### 4.3 Tároló csatlakoztatása (OS ..)

#### Indirekt fűtésű tároló NTC érzékelővel

Az NTC érzékelővel felszerelt JUNKERS tárolókat közvetlenül a készülék kábelkötegéhez kell csatlakoztatni. A csatlakozóval ellátott kábel a tároló tartozéka.




16 ábra



Hagyományos víztárolók csatlakoztatása is lehetséges. Kérje a Junkers szakemberek segítségét, akik rendelkeznek a szükséges illesztő készletekkel. Egy NTC hőmérséklet érzékelőre, ennek kábelére és a készülék vezérlőlemezéhez illeszkedő csatlakozóra lesz szükség. A szenzorfej átmérője 6 mm és tartóban kell elhelyezni.

## 5 Üzembehelyezés



6720606923-13.1AL

17 ábra

- 8 Manométer
- 8.1 Hőfok-, hiba- és üzemmód jelző
- 38 Feltöltő csap
- 43 Fűtés előremenő
- 44 Melegvíz kimenet
- 45 Gáz
- 46 Hidegvíz csatlakozás
- 47 Fűtés visszatérő
- 61 Hibaelhárító gomb
- 97 Melegvíz hőmérséklet szabályozó
- 135 Főkapcsoló
- 136 A fűtés előremenő hőmérséklet szabályozója
- 170 Karbantartó csapok az előremenő és visszatérő körhöz (külön rendelhető)
- 172 Gázcsatlakozás (külön rendelhető)
- 173 Hidegvíz elzáró csap (külön rendelhető)

### 5.1 Üzembehelyezés előtt



#### Figyelem:

- ▶ Ne működtesse a készüléket víz nélkül.
- ▶ Kemény vízzel ellátott területeken: szereljen a készülékhez vízlágyító rendszert vagy lágyított vízzel töltsen fel a rendszert.


- ▶ A tágulási tartály előnyomását a kazán statikus magasságára állítsa be.
- ▶ OW készülékeknél: nyissa ki a hidegvíz elzáró szelepet (173, külön rendelhető).
- ▶ Nyissa ki a fűtőtest szelepeket.
- ▶ Nyissa ki a karbantartó csapokat (170, külön rendelhető).
- ▶ Nyissa ki a feltöltő csapot (38) és a fűtőberendezést lassan töltsen fel 1-2 bar közötti nyomásra.
- ▶ Légtelenítse a fűtőtesteket.

- ▶ Nyissa meg a fűtési kör automatikus légtelenítőt (27), majd légtelenítés után ismét zárja el.
- ▶ Töltse fel ismét a rendszert a töltőcsapnál (38) 1-2 bar közötti nyomásra.
- ▶ Ellenőrizze le, hogy a készülék típustábláján feltüntetett gáz típus a szolgáltató által biztosított gáztípussal egyezik-e.
- ▶ Nyissa ki a gázcsapot.
- ▶ Ellenőrizze a gázvezeték tömítettségét.

## 5.2 A készülék be- és kikapcsolása

### Bekapcsolás

- ▶ Állítsa a főkapcsolót az **(I)** állásba. Az első LED sárgán világít és jelzi a készenléti állapotot (Stand-by). Amikor az égő meggyullad, az első LED zölden világít. A hőmérő a fűtővíz előremenő hőmérsékletét mutatja.



18 ábra


### Kikapcsolás

- ▶ Állítsa a főkapcsolót az **(0)** állásba.

## 5.3 A fűtés bekapcsolása

Az előremenő hőmérsékletet 45 °C és 90 °C közé állíthatja. A szabályozó az égő teljesítményét folyamatosan a szükségletehez igazítja.


- ▶ A fűtőberendezés előremenő hőmérsékletének beállításához (45 °C és 90 °C között) forgassa a hőmérséklet szabályozót **||||**. Ha az égő éppen ég, az ellenőrző lámpa világít. A hőmérő az előremenő hőmérsékletet mutatja.



19 ábra

## 5.4 A fűtés szabályozása helyiség hőmérséklet érzékelővel

- ▶ A helyiség hőmérséklet érzékelőt (TR...) állítsa a kívánt hőmérsékletre.



20 ábra

## 5.5 A tároló hőmérsékletének beállítása (OS ..)




**Figyelem:** leforrázzhatja magát!!

- ▶ Normál használat esetén ne állítsa a hőmérsékletet 60 °C fölé.
- ▶ 70 °C-ig terjedő hőmérsékletet csak rövid időre állítson be (fertőtlenítő hőkezelés).

### NTC érzékelővel rendelkező tároló esetén

- ▶ A melegvíz hőmérsékletét a hőmérséklet szabályozón  $\approx$  tudja beállítani. A melegvíz hőmérsékletét a tároló mutatja.



6720606923-16.1AL

21 ábra

A szabályozó állása	Víz hőmérséklet
Baloldali végpont	kb. 10 °C (fagyvédelem)
Jobboldali végpont	kb. 70 °C

7. táblázat



Javasoljuk, hogy a tároló hőmérsékletét ne állítsa 60 °C fölé.

## 5.6 A melegvíz hőmérsékletének és mennyiségének beállítása (OW ..)

OW készülékek esetén a melegvíz hőmérsékletét a hőmérséklet szabályozón  $\approx$  40 °C és 60 °C közé tudja beállítani (lásd 21. ábra).


A melegvíz vételezési mennyiség legfeljebb kb. 10 l/perc.

A szabályozó állása	Víz hőmérséklet
Baloldali végpont	kb. 40 °C
Jobboldali végpont	kb. 60 °C

8. táblázat

## 5.7 Nyári üzemmód (csak melegvíz készítés)

Helyiség hőmérséklet szabályozás esetén

- ▶ Fordítsa el a készülék hőmérséklet szabályozóját  a baloldali végpontig. Ezzel a fűtést lekapcsolta. A melegvíz ellátás, valamint a feszültségtáp a fűtésszabályozáshoz továbbra is bekapcsolva marad.

## 5.8 Fagyvédelem

- ▶ Hagyja bekapcsolva a fűtést.

-vagy-

- ▶ Keverjen FSK (Schilling Chemie) vagy Glythermin N (BASF) fagyálló folyadékot (20 – 50 % közötti töménységben) a fűtővízhez (a fagyvédelem csak a fűtésre vonatkozik!).

## 5.9 Szivattyú beragadás elleni védelem

Amikor a készülék főkapcsolója az I-es állásban van, a szivattyú 24 óránként <sup>1)</sup> kb. 1 percre bekapcsol, a beragadás elleni védelem érdekében.

## 5.10 Üzemzavar diagnosztika

A gázkazán üzemzavar diagnosztikával rendelkezik. A hiba beazonosítását a villogó hibaelhárító gomb (61) és a hőmérő (8) néhány zöld LED-jének villogása jelzi. A készülék csak akkor kapcsol be ismét, mikor a hiba kijavításra került és a hibaelhárító gombot megnyomták.

- ▶ A hiba beazonosításához olvassa el ennek a Használati utasításnak a 8. fejezetét.

1) az utolsó elindulást követően

## 6 Gázbeállítások



### Veszély:

- ▶ A következőkben leírt beállításokat csak megfelelően képzett szakember végezheti!

A névleges hőterhelést és névleges hőteljesítményt a fűvókanyomás vagy a volumetrikus módszer alapján lehet beállítani. Mind a két módszerhez egy U-csöves manométerre van szükség.



Mivel a fűvókanyomáson alapuló beállítási módszer időtakarékosabb, célszerűbb azt előnyben részesíteni.

### 6.1 Gyári beállítás

#### Földgáz

A földgázzal működő készülékek (Földgázcsoport H, G 20) gyárilag a 15 kWh/m<sup>3</sup>-es Wobbe-Index-re és 20 mbar csatlakoztatási nyomásra vannak beállítva és leplombálva.



Ha a csatlakozó nyomás 15 mbar alatt vagy 25 mbar felett van, a készüléket nem szabad üzembe helyezni.

#### Cseppfolyós gáz

A propán/bután gázzal (G 31 / G 30) működő készülékek gyárilag a típus tábla adatainak megfelelően vannak beállítva és leplombálva.


### 6.2 Szerviz üzemmód

A névleges hőterhelés és hőteljesítmény beállításához be kell kapcsolni a szerviz üzemmódot.


A szerviz üzemmód bekapcsolása előtt:

- ▶ Nyissa ki a radiátor szelepeket, hogy így a meleget el lehessen vezetni.

#### A szerviz üzemmód bekapcsolása:

- ▶ A készülék bekapcsolt állapotában tartsa nyomva a hibaelhárító gombot és közben a hőmérséklet szabályozót  fordítsa el először a bal, majd a jobb oldali végpontig. A LED-ek villognak. A készülék szerviz üzemmódban van.
- ▶ Végezze el a beállításokat (lásd 6.3 és 6.4 fejezet).

#### A beállítások tárolása (fűtésteljesítmény):

- ▶ A beállítások tárolásához tartsa benyomva a hibaelhárító gombot  legalább 2 másodpercig. A hibajelző lámpa villog. A szerviz üzemmódban további beállításokat is végezhet.


#### A szerviz üzemmód kikapcsolása:

- ▶ Kapcsolja a készüléket ki, majd ismét be.

### 6.3 A névleges hőteljesítmény

#### 6.3.1 A fűvókanyomáson alapuló beállítási módszer


- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolón (0).
- ▶ Csavarozza ki a biztonsági csavarokat a kapcsolódoboz kinyitásához (lásd 13 oldal)
- ▶ Akassza be a kapcsolódobozt a szerviz pozícióba.



6720606924-13.1AL

22 ábra Szerviz pozíció

- ▶ Csavarja ki a tömítő csavart (3) és csatlakoztassa az U-csöves manométert a mérőcsokra.




6720606201-16.1JS

23 ábra Gázarmatúra


- 3 Mérőcsok a fűvókanyomáshoz
- 7 Mérőcsok a gáz csatlakozónyomáshoz
- 63 Beállító csavar fedele a maximális nyomáshoz
- 64 Beállító csavar a minimális nyomáshoz

- ▶ Nyissa ki a gázcsapot.
- ▶ Kapcsolja be a szerviz üzemmódot (lásd 6.2 fejezet).



- ▶ Állítsa a hőmérséklet szabályozót  középre. A hőmérőn található 5 LED villog.

### A maximális fűvókanyomás beállítása



- ▶ A gázbeállító csavar feletti leplombált fedelet (63) távolítsa el.
- ▶ Állítsa a hőmérséklet szabályozót  a jobb oldali ütközési ponthoz. A vezérlés beállítja a maximális fűvókanyomást.
- ▶ Földgáz esetén: a beállító csavart (63) állítsa a MAX fűvókanyomás helyzetbe (lásd 9 táblázat).

	Földgáz H	Bután	Propán
Fűvóka jelzőszám	120	74	74
Csatlakozó-nyomás (mbar)	25	29	37
MAX fűvókanyomás (mbar)	11,0	24,0 - 27,0	31,0 - 35,0
MIN fűvókanyomás (mbar)	1,2	3,5	4,3


9. táblázat Fűvókanyomás

- ▶ Cseppfolyós gáz esetén: a beállító csavart (63) csavarja egészen be.
- ▶ A beállító csavarra (63) ismét tegye rá a fedelet és plombálja le.

### A minimális fűvókanyomás beállítása

- ▶ Állítsa a hőmérséklet szabályozót  a bal oldali ütközési ponthoz. A vezérlés beállítja a minimális fűvókanyomást.
- ▶ A beállító csavart (64) állítsa a MIN fűvókanyomás helyzetbe (lásd 9 táblázat).
- ▶ A beállított értékeket a hőmérséklet szabályozó  ismételt jobbra és balra fordításával ellenőrizze és szükség esetén korrigálja.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a szerviz üzemmód befejezéséhez.
- ▶ Zárja el a gázcsapot, vegye le az U-csöves manométert és zárja be a tömítő csavart (3).

### A gáz csatlakozó nyomás ellenőrzése

- ▶ Csavarja ki a tömítő csavart (7) és csatlakoztassa az U-csöves manométert a mérőcsonkra.
- ▶ Nyissa ki a gázcsapot.
- ▶ Kapcsolja be a készüléket és a hőmérséklet szabályozót  fordítsa egészen jobbra.
- ▶ Ellenőrizze a gáz csatlakozó nyomást: földgáz esetén a megfelelő érték 18 és 25 mbar közé esik.




Földgáz esetén 15 és 18 mbar csatlakozó nyomás között a névleges terhelést  $\leq 85\%$ -ra állítsa be. Ha a csatlakozó nyomás 15 mbar alatt vagy 25 mbar felett van, a készüléket nem szabad üzembe helyezni.

- ▶ Eltérések esetén: keresse meg az okot és a hibát javítsa ki.
- ▶ Ha a hibát nem tudja kijavítani: értesítse a gázszolgáltató vállalatot.
- ▶ A szokásostól eltérő lángkép esetén: ellenőrizze az égő fűvókáit.
- ▶ Zárja el a gázcsapot, vegye le az U-csöves manométert és húzza meg a tömítő csavart (7).
- ▶ Csupkja be a készüléket, ehhez a biztosító csavarokkal rögzítse a kapcsolódobozt.

### 6.3.2 A volumetrikus beállítási módszer



Cseppfolyós gáz – levegő keverék használata esetén a beállításokat fogyasztási csúcsidőben, a fűvókanyomás módszerrel kell beállítani, vagy legalább ellenőrizni.

- ▶ A Wobbe-index-et és a legkisebb fűtőértéket (PCI) kérdezze meg a gázszolgáltatótól.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolón (0).
- ▶ Vegye le a borítást (lásd 13. oldal).
- ▶ Nyissa ki a gázcsapot.
- ▶ Kapcsolja be a szerviz üzemmódot (lásd 6.2 fejezet).
- ▶ Állítsa a hőmérséklet szabályozót  középre. A hőmérőn található 5 LED villog.

### A maximális átfolyási mennyiség beállítása

- ▶ A gázbeállító csavar feletti leplombált fedelet (63) távolítsa el ( 23 ábra).
- ▶ Állítsa a hőmérséklet szabályozót  $\approx$  a jobb oldali ütközési ponthoz.  
A vezérlés beállítja a maximális átfolyási mennyiséget.
- ▶ Földgáz esetén: a beállító csavart (63) állítsa a MAX fogyasztás helyzetbe (lásd 10. táblázat).

	Földgáz H	Bután	Propán
Fúvóka jelzőszám	120	74	74
Csatlakozó- nyomás (mbar)	25	29	37
MAX fogyasztás	44 l/min	2,0 kg/h	2,0 kg/h
MIN fogyasztás	15 l/min	0,7 kg/h	0,7 kg/h

10. táblázat Gázfogyasztás

- ▶ Cseppfolyós gáz esetén: a beállító csavart (63) csavarja egészen be.
- ▶ A beállító csavarra (63) ismét tegye rá a fedelet és plombálja le.

### A minimális átfolyási mennyiség beállítása

- ▶ Állítsa a hőmérséklet szabályozót  $\approx$  a bal oldali ütközési ponthoz.  
A vezérlés beállítja a minimális átfolyási mennyiséget.
- ▶ A beállító csavart (63) állítsa a MIN fogyasztás helyzetbe (lásd 10. táblázat).
- ▶ A beállított értékeket a hőmérséklet szabályozó  $\approx$  ismételt jobbra és balra fordításával ellenőrizze és szükség esetén korigálja.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a szerviz üzemmód befejezéséhez.
- ▶ Zárja el a gázcsapot.

A gáz csatlakozó nyomás ellenőrzése

- ▶ A gáz csatlakozó nyomás ellenőrzéséhez lásd a megfelelő részt a 6.3.1 'A fúvókanyomáson alapuló beállítási módszer' című fejezetben .

## 6.4 Fűtésteljesítmény

A fűtésteljesítményt a speciális szükségleteknek megfelelően, a maximális és a minimális névleges fűtésteljesítmény között lehet beállítani.

### 6.4.1 A fúvókanyomáson alapuló beállítási módszer

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolón (0).
- ▶ Akassza be a kapcsolódobozt a szerviz pozícióba (lásd 13. oldal).
- ▶ Csavarja ki a tömítő csavart (3) és csatlakoztassa az U-csöves manométert a mérőcsonkra.
- ▶ Nyissa ki a gázcsapot.
- ▶ Kapcsolja be a szerviz üzemmódot (lásd 6.2 fejezet).

### A minimális fűtésteljesítmény beállítása

- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót  $\text{||||}$  a bal oldali ütközési ponthoz.  
A hőmérőn található 2 baloldali LED villog.
- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót  $\approx$  a jobb oldali ütközési ponthoz.
- ▶ A minimális fűtésteljesítmény fúvókanyomásának beállításához (lásd 11. táblázat) fordítsa a hőmérséklet szabályozót  $\approx$  lassan jobbról balra.

Fűtésteljesít- mény (kW)	Földgáz H	Bután	Propán
8,0	1,5	4,0	5,2

11. táblázat Fúvókanyomás a minimális fűtésteljesítményhez

- ▶ Tárolja a beállításokat (lásd 6.2 fejezet).

### A maximális fűtésteljesítmény beállítása

- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót  $\text{||||}$  a jobb oldali ütközési ponthoz.  
A hőmérőn található 2 jobboldali LED villog.
- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót  $\approx$  a bal oldali ütközési ponthoz.
- ▶ A maximális fűtésteljesítmény fúvókanyomásának beállításához (lásd 12. táblázat) fordítsa a hőmérséklet szabályozót  $\approx$  lassan balról jobbra.



Fűtésteljesítmény (kW)	Földgáz H	Bután	Propán
10	2,2	5,6	7,3
12	3,4	7,9	9,8
14	4,7	10,2	12,8
16	6,1	13,3	16,7
18	7,4	16,8	21,1
20	8,8	20,7	26,0
22,6 <sup>1)</sup>	11,0	24-27	31-35

12. táblázat Fűvókanyomás a maximális fűtésteljesítményhez

1) Gyári beállítás

- ▶ Tárolja a beállításokat (lásd 6.2 fejezet).

### A beállítások ellenőrzése



Az egyes mérési értékek legfeljebb  $\pm 0,5$  mbar-ral térhetnek el a beállított értékektől.

- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót a bal oldali ütközési ponthoz. A hőmérőn található 2 baloldali LED villog. A vezérlés beállítja a minimális fűtésteljesítményt.
- ▶ Ellenőrizze és szükség esetén korigálja a fűvókanyomást.
- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót a jobb oldali ütközési ponthoz. A hőmérőn található 2 jobboldali LED villog. A vezérlés beállítja a maximális fűtésteljesítményt.
- ▶ Ellenőrizze és szükség esetén korigálja a fűvókanyomást.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a szerviz üzemmód befejezéséhez.
- ▶ Zárja el a gázcsapot, vegye le az U-csöves manométert és zárja be a tömítő csavart (3).

#### 6.4.2 A volumetrikus beállítási módszer

- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolón (0).
- ▶ Akassza be a kapcsolódobozt a szerviz pozícióba (lásd 13.oldál).
- ▶ Nyissa ki a gázcsapot.
- ▶ Kapcsolja be a szerviz üzemmódot (lásd 6.2 fejezet).

### A minimális fűtésteljesítmény beállítása

- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót a bal oldali ütközési ponthoz. A hőmérőn található 2 baloldali LED villog.
- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót a jobb oldali ütközési ponthoz.
- ▶ A minimális fűtésteljesítmény átfolyási mennyiségének beállításához (lásd 13. táblázat) fordítsa a hőmérséklet szabályozót lassan jobbról balra.

Fűtésteljesítmény (kW)	Fogyasztás		
	Földgáz H (l/perc)	Bután (kg/óra)	Propán (kg/óra)
8	17	0,7	0,7

13. táblázat Átfolyási mennyiség a minimális fűtésteljesítményhez

- ▶ Tárolja a beállításokat (lásd 6.2fejezet).

### A maximális fűtésteljesítmény beállítása

- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót a jobb oldali ütközési ponthoz. A hőmérőn található 2 jobboldali LED villog.
- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót a bal oldali ütközési ponthoz.
- ▶ A maximális fűtésteljesítmény átfolyási mennyiségének beállításához (lásd 14. táblázat) fordítsa a hőmérséklet szabályozót lassan balról jobbra.

Fűtésteljesítmény (kW)	Fogyasztás		
	Földgáz H (l/perc)	Bután (kg/óra)	Propán (kg/óra)
10	21	0,9	0,9
12	25	1,1	1,1
14	29	1,3	1,3
16	32	1,4	1,4
18	36	1,6	1,6
20	40	1,8	1,8
22	43	1,9	1,9
22,6	44	2,0	2,0



14. táblázat Átfolyási mennyiség a maximális fűtésteljesítményhez

- ▶ Tárolja a beállításokat (lásd 6.2 fejezet).

### A beállítások ellenőrzése




Az egyes mérési értékek legfeljebb  $\pm 5\%$ -al térhetnek el a beállított értékektől.

- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót  a bal oldali ütközési ponthoz. A hőmérőn található 2 baloldali LED villog. A vezérlés beállítja a minimális fűtésteljesítményt.
- ▶ Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja az átfolyási mennyiséget.
- ▶ Fordítsa a hőmérséklet szabályozót  a jobb oldali ütközési ponthoz. A hőmérőn található 2 jobboldali LED villog. A vezérlés beállítja a maximális fűtésteljesítményt.
- ▶ Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja az átfolyási mennyiséget.
- ▶ Kapcsolja ki a készüléket a szerviz üzemmód befejezéséhez.
- ▶ Ellenőrizze a tömítettséget.
- ▶ Zárja el a gázcsapot.

## 6.5 Átépítés másik gáztípusra


Ha a típustáblán megadott gáztípus és a rendelkezésre álló gáztípus nem egyezik, a készüléket át kell építeni.

- ▶ Zárja el a gázcsapot.
- ▶ Kapcsolja ki a készülék főkapcsolóját és vegye le a borítást.
- ▶ Távolítsd el a védőburkolatot a négy csavar segítségével.



24 ábra Védőburkolat

- ▶ Szerelje ki az égőt.



25 ábra

- ▶ Szerelje ki mindkét fúvóka tartót és cserélje ki a fúvókákat.

Gáztípus	Fúvóka jelzőszám	Fúvókák száma
Földgáz	120	14
Cseppfolyós gáz	74	14

15. táblázat

- ▶ Szerelje vissza az égőt.
- ▶ Ellenőrizze a tömítettséget.
- ▶ Állítsa be a gázt (lásd 6.3 és 6.4 fejezet).
- ▶ A megváltozott gáztípust jelölje meg a készülék adattábláján.

## 7 Karbantartás




**Veszély:** áramütés érheti!

- ▶ Minden, az elektromos egységen végzendő munka előtt kapcsolja le az áramellátást (biztosíték, terhelésvédő kapcsoló).

- ▶ A készüléken csak megfelelő jogosultsággal rendelkező céggel vagy szerelővel végeztesen karbantartást.
- ▶ Csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.
- ▶ Az alkatrészeket az alkatrész lista alapján rendelje meg.
- ▶ A kiszertelt tömitéseket és O-gyűrűket cserélje mindig újakra.
- ▶ Csak a következő zsírokat használja:
  - Vizes egységek: Unisilkon L 641 (8 709 918 413)
  - Csavarkötések: HFt 1 v 5 (8 709 918 010).

### Hozzáférés az egyes egységekhez

- ▶ Csavarja ki a kapcsolódoboz rögzítő csavarjait.
- ▶ Hajtsa le és akassza be a kapcsolódobozt a szerviz pozícióba (lásd 13 oldal).



6720606924-15.1AL

26 ábra

## 7.1 Rendszeres karbantartási munkák

### Funkcióellenőrzés

- ▶ Ellenőrizze az össze biztonsági, szabályozó és vezérlő szerv működését.

### Égőkamra

- ▶ Ellenőrizze az égőkamra tisztaságát.
- ▶ Szennyeződés esetén:
  - Vegye ki az égőkamrát és a határolót vegye le.
  - A kamrát erős vízszugárral tisztítsa le.
- ▶ Erős szennyeződés esetén: a lamellákat merítse mosószeres melegvízbe, és alaposan tisztítsa meg.
- ▶ Szükség esetén: a hőcserélőt és az összekötő csöveket vízkömentesítse.
- ▶ Szerelje vissza az égőkamrát, ehhez használjon új tömitéseket.
- ▶ Szerelje vissza a határolót a tartóba.

### Égő

- ▶ Az égőt évente ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa ki.
- ▶ Erős szennyeződés esetén (zsír, korom): szerelje ki az égőt, majd merítse mosószeres melegvízbe, és alaposan tisztítsa meg.

### Füstgáz figyelő rendszer



**Veszély:** a helyiség levegőjébe füstgáz kerülhet!

- ▶ A füstgáz figyelőt soha ne kapcsolja ki, változtassa meg vagy cserélje más alkatrészre.

- ▶ Ellenőrizze a füstgáz elszívását.
- ▶ A füstgáz figyelő működésének ellenőrzése:
  - Vegye le a füstgáz csövet.
  - Szereljen fel helyette függőlegesen egy 50 cm hosszú, egyik végén zárt csövet.
  - Kapcsolja be a szerviz üzemmódot és állítsa a készüléket maximális teljesítményre. A készüléknek kb. 2 perc elteltével magától le kell kapcsolnia.
- ▶ Ha nem kapcsol le:
  - A rossz alkatrészt cserélje ki eredeti alkatrészre.
  - A kivett alkatrészeket fordított sorrendben szerelje vissza.
- ▶ Ha lekapcsol:
  - Vegye le a csövet.
  - Szerelje vissza a füstgáz csövet.

### Vízszűrő (használati víz)

- ▶ Zárja el a vízcsapot.
- ▶ Csavarozza le a fedelet (lásd 27. ábra, A pozíció).
- ▶ Vegye ki és tisztítsa meg a vízszűrőt.

### Tágulási tartály

- ▶ Nyomásmentesítse a készüléket.
- ▶ Ellenőrizze a tágulási tartályt, szükség esetén levegőpumpával kb. 0,75 bar-ra töltsse fel.
- ▶ A tágulási tartály előnyomását állítsa be a fűtési rendszer statikus magasságához.


## 7.2 A fűtési rendszer leeresztése

### Használati víz kör

- ▶ Zárja el a használati víz csatlakozó csapját.
- ▶ Nyissa ki a rendszer által táplált összes csapot.

### Fűtési kör

- ▶ Eressze le a fűtőtesteket.
- ▶ A leeresztő csapot nyissa ki (lásd 27. ábra, B pozíció).



6720608924-08.1AL

27 ábra

## 7.3 Üzembehelyezés karbantartás után

- ▶ Minden csavarkötést húzzon meg.
- ▶ Olvassa el az ' 5. Üzembe helyezés és ' 6. A gáz típusának beállítása" című fejezetet.
- ▶ Ellenőrizze a gázbeállításokat (fűvókanyomás).
- ▶ Ellenőrizze a füstgáz vezetékét a kéményben (zárt borítás mellett).
- ▶ Ellenőrizze a tömítettséget.

## 8 Üzemzavarok

### 8.1 Hibaüzenetek

A használat során előforduló üzemzavarokról a készülék a hiba okától függően különböző hibaüzeneteket jelez. Ezek a jelzések segítik a szakembert az üzemzavar okának kikövetkeztetésében.

Hibajelzés	A hiba lehetséges oka	Ellenőrizni
A hibaelhárító gomb másodpercenként 2-szer villog és a 45 °C-LED (2. LED) is villog (az égő rövid idő után kialszik).	Hőmérséklet határoló lekapcsol (túlmelegedés miatt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a fűtés NTC beszerelését</li> <li>ellenőrizze a hőmérséklet határolót és a kábelt</li> <li>ellenőrizze a rendszer nyomását (1,5 bar), a manométert és hogy nem csöpög-e a rendszer</li> <li>ellenőrizze a szivattyút, a légmentességet és a légtelenítést</li> <li>ellenőrizze a fűtéskeringést és a bypasst.</li> </ul>
A hibaelhárító gomb másodpercenként 1-szer villog és a 60 °C-LED (3. LED) is villog.	Nincs lángjel (nincs gyújtás).	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a gáz csatlakozó nyomást, a gázt és a gázvezeték légmentességét</li> <li>ellenőrizze a lángot és a gyújtást</li> <li>ellenőrizze az égőnyomást és az égőket</li> <li>ellenőrizze az ionizációs szondát és a kábelezést</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>
A hibaelhárító gomb két másodpercenként 1-szer villog és a 75 °C-LED is villog (4. LED).	Lánghiba (hiba az elektronika öntesztje során).	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze az elektronika páramentességét</li> <li>ellenőrizze a kábelt és a szenzor érintkezőit (korrózió)</li> <li>ellenőrizze a lángot az égőkamrában</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>
A hibaelhárító gomb két másodpercenként 1-szer villog és a 90 °C-LED is villog (5. LED).	Lekapcsolt a füstgáz figyelő szenzor / túl alacsony feszültség	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a kéményt, a füstgáz kivezetést, illetve a füstgáz fedelet, hogy nem lyukas-e</li> <li>ellenőrizze hogy elegendő-e a frisslevegő mennyisége</li> <li>ellenőrizze a füstgáz szenzort</li> <li>ellenőrizze a hálózati feszültséget</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>

16. táblázat


Hibajelzés	A hiba lehetséges oka	Ellenőrizni
A hibaelhárító gomb két másodpercenként 1-szer villog és a 90 °C-LED illetve a 45 °C-LED is villog (2. + 5. LED)	A füstgáz figyelő szenzor hibás (nem működik).	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a füstgáz figyelő rendszert</li> <li>a kábelezést (rövidzárlat, kábelszakadás)</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>
A hibaelhárító gomb két másodpercenként 1-szer villog és a 90 °C-LED illetve a 60 °C-LED is villog (2. + 5. LED)	A fűtés NTC hibás (nem működik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a fűtés NTC-t</li> <li>ellenőrizze a kábelezést (rövidzárlat, szakadás)</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>
A hibaelhárító gomb két másodpercenként 1-szer villog és a 90 °C-LED illetve a 75 °C-LED is villog (4. + 5. LED)	A használati víz NTC hibás (nem működik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a használati víz NTC-t</li> <li>ellenőrizze a kábelezést (rövidzárlat, szakadás)</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>
Csak a 90 °C-LED villog (a hibaelhárító gomb nem villog).	Túl magas a hőmérséklet a használati víz funkcionál (belső hőmérséklet > 95)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a fűtés hőfelvételét</li> <li>ellenőrizze a szekunder hőcserélőt</li> <li>ellenőrizze használati víz NTC-t</li> <li>ellenőrizze a fűtés NTC-t</li> <li>ellenőrizze a szivattyút és a keringetést.</li> </ul>
Nincs semmilyen jelzés, a készülék nem működik.	Nincs áramellátás, kiégett a biztosíték, meghibásodott a transzformátor	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a hálózati feszültséget</li> <li>ellenőrizze a biztosítékot</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>
Zajok, bugyogó hangok (túlmelegedés), funkció zavarok, folyáshangok a fűtőtestekben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>túl kicsi áramlás,</li> <li>rossz hőfelvétel,</li> <li>hibás a motoros váltószelep,</li> <li>elszennyeződött a szekunder hőcserélő,</li> <li>túl nagy a körforgás.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a rendszer nyomását és a manométert</li> <li>ellenőrizze a szivattyút, a légmentességet és a légtelenítést</li> <li>ellenőrizze a fűtéskeringést és a bypasst</li> <li>ellenőrizze a motoros váltószelepet és a hőcserélőt</li> <li>ellenőrizze a gáztípust, a fűvókákat és a gázszelepet</li> <li>ellenőrizze a szivattyú fokozatokat (I, II, III).</li> </ul>
Csak melegvíz készítés van (a fűtés nem működik).	A termosztát nem kér hőt, egyéb hiba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a nyári / téli beállítást</li> <li>ellenőrizze a termosztát beállítását, az órát, a kábelezést és a termosztát csatlakozás csatlakozóit</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>

16. táblázat

Hibajelzés	A hiba lehetséges oka	Ellenőrizni
Csak fűtés készítés van (a melegvíz készítés nem működik).	A vízkapcsoló nem kér hőt, egyéb hiba.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a szekunder hőcserélőt</li> <li>ellenőrizze a szivattyú működését és a légtelenítést</li> <li>ellenőrizze a gáztípus beállítást és a gáz szerelvényt</li> <li>ellenőrizze használati víz NTC-t</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>
Túl alacsony a használati víz hőmérséklete.	Túl kicsi az égő teljesítménye, az égő szakaszos üzemmódban van.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a szekunder hőcserélőt</li> <li>ellenőrizze a szivattyú működését és a légtelenítést</li> <li>ellenőrizze a gáztípus beállítást és a gáz szerelvényt</li> <li>ellenőrizze használati víz NTC-t</li> <li>ellenőrizze az elektronikát.</li> </ul>
Túl kicsi a vízmennyiség.	<ul style="list-style-type: none"> <li>túl kicsi a víznyomás</li> <li>a szűrő, az átfolyás határoló vagy a hőcserélő elszennyeződött</li> <li>túl kicsi az átfolyás határoló teljesítménye.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze a csatlakozó nyomást</li> <li>ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt, az átfolyás határolót és a hőcserélőt</li> <li>cserélje ki az átfolyás határolót.</li> </ul>
A fűtőtestek nyári üzemmódban is felmelegednek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a motoros váltószelep beragadt vagy hibás</li> <li>a külső szivattyúnak túl nagy a nyomása (max. 0,3 bar).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg a motoros váltószelepet</li> <li>ellenőrizze a váltószelep motorját</li> <li>ellenőrizze a külső szivattyút (ha van).</li> </ul>
Az égő állandóan teljes teljesítménnyel működik.	Beragadt a vízkapcsoló	<ul style="list-style-type: none"> <li>ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki a vízkapcsolót.</li> </ul>

16. táblázat

A készülék ismételt elindításához:

- ▶ Javítsa ki a hibát.
- ▶ Nyomja meg a hibaelhárító gombot .

## 8.2 Hibaelhárítás

**A készülék felmelegszik, de a fűtőtestek hidegek maradnak.**

- ▶ Nyissa ki a radiátor szelepeket.
- ▶ Ellenőrizze a váltószelepet..
- ▶ Ellenőrizze a keringető szivattyút (lásd még következő fejezet).
- ▶ Ha a fűtőtestek még ezek után is hidegek: kapcsolja le a készüléket és hívja ki a szakszervizt.

**Az égő rövid üzemelés után kikapcsol.**

- ▶ Ellenőrizze a váltószelepet
- ▶ Ellenőrizze a keringető szivattyút.

Ha nem működik a szivattyú:

- ▶ Vegye le a tömítő csavart, majd a tengelyt egy lapos fejű csavarhúzóval óvatosan forgassa meg.
- ▶ Rögzítse ismét a tömítő csavart.

**A készülék használat után kikapcsol, a hibajelző gomb 4 másodpercenként egyet villog.**

Működésbe lépett a füstgáz figyelő rendszer.

- ▶ Várjon, míg a füstgáz érzékelő kihűl.
- ▶ Kapcsolja be ismét a készüléket.
- ▶ Ellenőrizze, hogy legyen elég huzata a füstgáznak.



**JUNKERS**

Robert Bosch Kft.

Fűtéstechnika Üzletág

H-1103 Budapest, Gyömrői út 120.

[www.junkers.hu](http://www.junkers.hu)